

Bytom, ... kwietnia 2025 r.

AS.0003.4.2025

Pan
Witold Krieser
Radny Rady Miejskiej
w Bytomiu

Dotyczy: interpelacji o sygn. PR.0003.292.2025 z dnia 31 marca 2025 r.

W nawiązaniu do otrzymanej interpelacji z dnia 31 marca 2025 r., sygn. PR.0003.292.2025, w związku ze skargą mieszkańców w sprawie hałasu pochodzącego z pomp ciepła Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4, uprzejmie informuję, że termin obecnie jest trudny do ustalenia. Powyższa data zależy od warunków atmosferycznych (temperatury otoczenia, wilgotności, wiatru, ciśnienia atmosferycznego) jak również dostępności czasu pracownika szpitala. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną udostępnione.

Ponadto informuję, że pomiary zostaną przeprowadzone również w godzinach wieczornych.

Nawiązując z kolei do prośby dot. przeprowadzenia pomiarów hałasu w lokalach mieszkalnych przekazuję, że Wydział Inżynierii Środowiska przeprowadza pomiary hałasu w środowisku zgodnie z załącznikiem nr 7 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Przedmiotowe pomiary hałasu dot. przeprowadzanych badań przy elewacji budynków objętych ochroną przed hałasem lub na terenach otaczających budynki.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Rady Miejskiej – w miejscu,

2. AS – a/a.

prac.: E.Szydło

7 kwietnia 2025 r.

MDok: /04 /2025