


Bytom, dnia 21 maja 2025 r.

25/05/0217
TK/168/2025



Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 BYTOM
ase@um.bytom.pl

Bytomskie Wodociągi sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 7 maja 2025 r., dotyczące Miechowskiej Ostoi Leśnej informują że Dział Sieci Kanalizacyjnej przeprowadził kompleksową diagnostykę całej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nickła mającą na celu zlokalizowanie nieprawidłowości poprzez czyszczenie sieci wraz z inspekcją telewizyjną.

W wyniku tych działań wykazano odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku przy ul. Nickła 102 do kanalizacji deszczowej. O fakcie tym odrębnym pismem zostanie powiadomiony Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu oraz właściciel nieruchomości, na którym ciąży konieczność prawidłowego przetłoczenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wiceprezydent Miasta Bytomia na spotkaniu z zarządem Bytomskich Wodociągów sp. z o.o. został zapoznany z informacjami na temat zaplanowanych remontów studni i naprawy kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji w 2026 roku.

DYREKTOR
DS. EKSPLOATACJI SIECI
Dariusz Zubski

Oprac.: Barbara Suszczyk
Kopia: TK a/a

BYTOMSKIE WODOCIĄGI SP. Z O. O.
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom
32 39 67 100, dyspozytor 994
kontakt@bytomskiewodociagi.pl

www.bytomskiewodociagi.pl
NIP: 626-000-28-26, REGON: 270150701
KRS: 0000016744
Konto: Bank Pekao S.A.
24 1240 2975 1111 0010 7096 3310

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wartość kapitału zakładowego: 207 362 000 zł