

PR.0003.436.2025

Urząd Miejski w Bytomiu
Kancelaria Rady Miejskiej

wpl. 07. 08. 2025

L.dz.
podpis

Bytom, 7 sierpnia 2025

Waldemar Gawron

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

Pan

Mariusz Wołosz

Prezydent Bytomia

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej

Dotyczy: Stanu technicznego kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i ul. Kolejową

W dniu 6 sierpnia 2025 w wyniku zgłoszenia mieszkańca (kierowcy), dokonałem wizualnego sprawdzenia kładki dla pieszych przy ul. Wrocławskiej i ul. Kolejowej.

Na miejscu stwierdziłem bardzo poważne skorodowanie elementów metalowych podtrzymujących barierki nad jezdnią, na odcinku połowy długości konstrukcji, element metalowy jest wyraźnie oderwany od kładki i lekko opadł. Na ziemi pod kładką również zauważono elementy konstrukcji, które w wyniku skorodowania odpadły od kładki. W mojej ocenie sytuacja taka, oraz istniejący stan techniczny kładki, stanowi poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, uczestników ruchu drogowego poruszających się w pojazdach pod wskazaną konstrukcją. Proszę o niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych działań celem wyeliminowania istniejącego zagrożenia.

Okolo godz.14.50 swoje spostrzeżenia przekazałem dyspozytorowi MZDiMu Panu Tomaszowi Biknerowi oraz Inspektorowi Aleksandrowi Jaremko, sugerując podjęcie niezwłocznych czynności w celu wyeliminowania istniejącego zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia.

W załączeniu zdjęcia szt. 6

Waldemar Gawron

Waldemar Gawron
A2025











