ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
40-042 Katowice, ul. ks. o. Stwosza 36
tel. 478 315 000

Katowice, dnia 5 stycznia 2026 roku

WPZ.52840.2.90.2025.MO

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2025 roku, poz. 1691) i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2025 roku, poz. 188), w związku z §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 roku, poz. 822 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku przesłanego do KWPSP w Katowicach w dniu 8 grudnia 2025 roku przez Artura Markiewicza (pełnomocnika ustanowionego w przedmiotowej sprawie w dniu 18 listopada 2025 roku przez Panią Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu), dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w istniejącym budynku żłobka zlokalizowanego pod niżej wymienionym adresem, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: *„Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej (...) Zespołu Żłobków Miejskich nr 1 w Bytomiu - Żłobek Miejski nr 1 41-902 Bytom, ul. Łużycka 6a”*, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Artura Markiewicza oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Marcina Łukacza,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagania §19 ust. 1 punkt 2a cytowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego konieczności wyposażenia w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 i spełnienie go w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

1) **wykonania wszystkich zadań wskazanych w postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w piśmie o znaku: WPZ.52840.1.381.2025.MO,**
2) **wyposażenia budynku w istniejącą instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 zamontowanymi w miejscach wskazanych na rzucie parteru,**
3) **dodatkowego zabezpieczenia korytarza „komunikacja 1 0.02" na parterze budynku żłobka oraz wewnątrz klatki schodowej na poziomie parteru, gaśnicami proszkowymi „GP”, przeznaczonymi do gaszenia grup pożarów: A, B, C, o masie środka gaśniczego co najmniej sześciu kilogramów, w miejscach szczegółowo określonych na rysunku numer trzy w części graficznej przedłożonej ekspertyzy technicznej.**

Pozostałe wymagania w analizowanym obiekcie budowlanym należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w przepisach przeciwpożarowych oraz techniczno - budowlanych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia, w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymują:
1) Artur Markiewicz
   ulica Szymańskiego 3/10
   42-400 Zawiercie *(ZPO)*,
2) KMPSP w Bytomiu *(PO)*,
3) a/a.

z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Roman Kiecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej