




**Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom  
tel. 32 39 67 100; dyspozytor 994  
e-mail: bpk@bpk.pl  
[www.bpk.pl](http://www.bpk.pl)



TW.405.22.2019  
890/06/2024/W

Bytom, dnia 03 czerwca 2024 r.



**Szanowny Pan**  
**Mariusz Wołosz**  
**Prezydent Miasta Bytomia**  
**ul. Parkowa 2**  
**41-902 Bytom**

*W sprawie: powiadomienia o przekroczeniu parametrów badanych próbek wody.*

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. powiadamia o przekroczeniu parametrów badanych próbek wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. §6 pkt. 2.

Bytomskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
**PROKURENT**  
*Dariusz Łabski*

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
WICEPREZES Zarządu  
*Marek Stachnider*

Załącznik:  
- powiadomienie

Kopia: a/a  
Oprac: Katarzyna Lyczko

NIP: 626-000-28-26; REGON: 270150701; KRS 0000016744  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,  
Wydział VIII Gospodarczy KRS  
Wysokość kapitału zakładowego: 232 708 500 zł  
Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310

pieczętka przedsiębiorstwa/zakładu

POWIADOMIENIE

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	zasięg zanieczyszczenia / ilość osób narażonych	Opis działań planowanych/podjętych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody (terminy realizacji)	Informacja o powiadomieniu właściwego wójta burmistrza, prezydenta miasta/data powiadomienia	Uwagi (rodzaj kontroli wewnętrznej: MK*, MP*, awaria, rekontrola dla próbki z dnia/nr próbki)
1.	27.05.2024  Raport z badań nr 44624/LB/2024	Szafka Bornuo do poboru próbek ul. Suchogórska 108 (skrzyżowanie ul. Suchogórskiej i ul. Głogowskiej) 21.05.2024,	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C po 72h  230 jtk/ml	-	Zlecono powtórny pobór i badanie próbki wody we wskazanym punkcie poboru  Zlecono płukanie sieci wodociągowej	Powiadomienie właściwego organu	MK

		0002901/24					
--	--	------------	--	--	--	--	--

MK- monitoring kontrolny

MP- monitoring przeglądowy

STARSZY INSPEKTOR

Sporządził ..... *Katarzyna Lyczko* .....

Bytomskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Zatwierdził ..... *Marek Stupida* .....  
PROKURENT  
Dariusz Zabski