



Bytom, dnia 24 kwietnia 2025 r.  
Nr pisma: TW.405.3.2025  
449/04/2025/W

Szanowny Pan  
Mariusz Wołosz  
Prezydent Miasta Bytomia  
ul. Parkowa 2  
41-902 Bytom

W sprawie: powiadomienia o przekroczeniu parametrów badanych próbek wody.

Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o przekroczeniu parametrów badanych próbek wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. § 6 pkt. 2.

BYTOMSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
  
Marek Stajndor

BYTOMSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**  
  
Longin Siemlat

Załącznik:  
- powiadomienie

Kopia: a/a  
Oprac: K. Łyczko

**BYTOMSKIE WODOCIĄGI SP. Z O. O.**  
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom  
32 39 67 100, dyspozytor 994  
kontakt@bytomskiewodociagi.pl

[www.bytomskiewodociagi.pl](http://www.bytomskiewodociagi.pl)  
NIP: 626-000-28-26, REGON: 270150701  
KRS: 0000016744  
Konto: Bank Pekao S.A.  
24 1240 2975 1111 0010 7096 3310

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy KRS  
Wartość kapitału zakładowego: 207 362 000 zł

pieczęć przedsiębiorstwa/zakładu

POWIADOMIENIE

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	zasięg zanieczyszczenia / ilość osób narażonych	Opis działań planowanych/podjętych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody (terminy realizacji)	Informacja o powiadomieniu właściwego wójta burmistrza, prezydenta miasta/data powiadomienia	Uwagi (rodzaj kontroli wewnętrznej: MK*, MP*, awaria, rekontrola dla próbki z dnia/nr próbki)
1.	22.04.2025	BPK, ul. Zabrzeńska 1 Kran w pomieszczeniu PEC 15.04.2025, 0014824/25	Mętność  1,5 NTU	-	Zlecono powtórny pobór i badanie próbki wody we wskazanym punkcie poboru	Powiadomienie właściwego organu	MK

	Raport z badań nr  30687/LB/  2025				Zlecono płukanie sieci wodociągowej		
--	---	--	--	--	--	--	--

MK- monitoring kontrolny

MP- monitoring przeglądowy

**SPECJALISTA**

Sporządził :.....  
Katarzyna Łyczko

BYTOMSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.  
Zatwierdził: **WICEPREZES ZARZĄDU**  
Marek Stojanowski

BYTOMSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**  
Longin Siemiat

**DYREKTOR  
DS. EKSPLOATACJI SIECI**  
Dariusz Zubski